

PRELIMINÄRT CERTIFIKAT



Certifikat

UTBYGGNAD AV BYARUMS KYRKOGRÅRD, ETAPP 2

VAGGERYD BYARUM 1:21

SILVER

Version Nybyggnad 4.1

Certifikat utfärdat 2026-06-29 och är giltigt till och med 2029-06-29

Lotta Werner Flyborg, vd
Sweden Green Building Council



**SWEDEN GREEN
BUILDING COUNCIL**

Certifieringsresultat

UTBYGGNAD AV BYARUMS KYRKOGRÅRD, ETAPP 2

BYGGNADSBETYG		
Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer		SILVER
OMRÅDEN		
Energi och klimat		SILVER
Inomhusmiljö		SILVER
Utomhusmiljö		SILVER
Cirkularitet		SILVER
OMRÅDE	INDIKATOR	
Energi och klimat	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	SILVER
	Energianvändning	BRONS
	Klimatpåverkan	SILVER
Inomhusmiljö	Fukt	BRONS
	Ljud	SILVER
	Termiskt klimat vinter	BRONS
	Termiskt klimat sommar	BRONS
Utomhusmiljö	Utfasning av farliga ämnen	SILVER
	Klimatrisker	BRONS
	Ekosystemtjänster	SILVER
	Flexibilitet och demonterbarhet	BRONS
Cirkularitet	Cirkulära materialflöden	BRONS
	Avfallshantering	BRONS
	Loggbok med byggvaror	SILVER
Besök sgbc.se om MB och vad certifieringen innebär		

GULD

Det högsta betyget som kan erhållas i MB. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med inomhusmiljön.

SILVER

Betyget visar att byggnaden är bra i sin helhet.

BRONS

För betyget brons ska byggnaden uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller enligt dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.



**SWEDEN GREEN
BUILDING COUNCIL**

Bilaga Taxonomi

UTBYGGNAD AV BYARUMS KYRKOGRÅRD, ETAPP 2

SILVER

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

EU:s taxonomi för hållbara investeringar ska göra det möjligt för investerare att rikta in sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed bidra till att göra Europa klimatneutralt 2050. I denna manual är tekniska granskningskriterier från kapitel 7.7 Förvärv och ägande av byggnader i Annex I Begränsning av klimatförändringarna och Annex II Anpassning till klimatförändringar ur kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/852 daterad Bryssel den 4 juni 2021 beaktade.

Väsentligt bidrag

INDIKATOR	KRITERIUM	HÄNVISNING TAXONOMI	
Energianvändning Klimatpåverkan Värmeeffektbehov		A1-7.1-SC 1	●
Klimatrisker		A2-7.1-SC 2	○

Orsakar inte betydande skada

INDIKATOR	KRITERIUM	HÄNVISNING TAXONOMI	
Klimatrisker		A1-7.1-DNSH 2	○
Avfallshantering Flexibilitet och demonterbarhet		A1-7.1-DNSH 4	○
Utfasning av farliga ämnen		A1-7.1-DNSH 5	●
Ekosystemtjänster		A1-7.1-DNSH 6	●
Energianvändning		A2-7.1-DNSH 1	●



SWEDEN GREEN
BUILDING COUNCIL

Särstående

KRITERIUM	HÄNVISNING TAXONOMI	
Byggnaden är inte avsedd för utvinning, lagring, transport eller framställning av fossila bränslen.	A2-7.1-DNSH 1	●
Byggnaden Tappvatten. Krav på högsta flöde.	A1-7.1-DNSH 3	●
För att undvika inverkan från byggarbetsplatsen uppfyller verksamheten de kriterier som anges i tillägg B. Risker för miljöförstöring i samband med bevarande av vattenkvaliteten och undvikande av vattenstress identifieras och hanteras.	A1-7.1-DNSH 3	●
Då den nya byggnaden ligger på en potentiellt kontaminerad plats (tidigare exploaterad mark) har man i området utfört en utredning för att upptäcka potentiella föroreningar.	A1-7.1-DNSH 5	○
Åtgärder vidtas för att minska buller, damm och förorenande utsläpp under bygg- eller underhållsarbeten.	A1-7.1-DNSH 5	○
Utredning av behovet av miljökonsekvensbedömning.	A1-7.1-DNSH 6	○



**SWEDEN GREEN
BUILDING COUNCIL**