

ASKIM NORRA RENOVERING AV STIGPORTAR



Antikvariskt utlåtande/slutintyg

Göteborg 2019.12.11
Martin Lindholm

Omfattning

Omputsning av kyrkogårdens två stigportar i enlighet medprogram upprättat av Lindholm Restaurering, daterat 2019.04.05.

Arbetena omfattade:

1. Rivning av befintlig puts.
2. Ilagning bakmur.
3. Omputsning.
4. Avfärgning.
5. Omläggning samt komplettering av takpannor.
6. Utbyte och komplettering av vindskivor samt behandling med trästjäta.

Projektering

Arbetena avseende renovering av stigportarna är utförd i enlighet med teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag upprättad av Lindholm Restaurering AB, daterad 2019.04.05.

Entreprenör

FC Mureri AB

Platschef: Peter Falk

Utlåtande

Arbetena har omfattat utvändig omputsning samt underhåll av stigportarnas tak. Arbetena är utförda under sommaren 2019.

Arbetena är godkända avseende antikvarisk hänsyn och utförande.

Antikvarisk kontroll

Antikvarisk medverkan/kontroll har fortlöpande utförts av undertecknad i enlighet med godkännande av Länsstyrelsen.

Dokumentation



Före omputsningen var omfattande putssläpp.



Lika ovan



Stigportarnas tak var i behov av omläggning.



Frilagt murverk efter rivning av puts.



Inmurad del av trästock.


I murverket förekom inmurade delar av stockar med okänd funktion



Påbörjad grundning.



Valv efter friläggning. Murverken var generellt i bra skick.



Del av murverket



Efter färdigställande men före ställningsrivning.




Lika ovan



Anslutning mot befintlig kyrkogårdsmur.



Omlagd avtäckning samt tjärade vindskivor.



Lika ovan.



Efter färdigställande, före ställningsrivning.

MATERIAL

Ilagning stomme:	Hydrauliskt kalkbruk, NHL 3,5 fabrikat Bösarps
Putsbruk:	Hydrauliskt kalkbruk, NHL 3,5 fabrikat Bösarps
Avfärgning:	Keim Purkristalat.
Tjära:	Dalbränd trätjära fabrikat Claessons trätjära.
Fönster och dörrfärg:	Linoljefärg fabrikat Engvall & Claesson

Göteborg 2019.12.11

Martin Lindholm